

発行日 2023年7月25日

日本インシュレーション株式会社  
生産事業部 環境品質管理グループ



## 品質証明書

タイカライト1号

弊社製品タイカライト1号は、JIS A 5430 0.5TKに適合するけい酸カルシウム板であり、以下の品質を満たしている事を証明致します。

項目		規格	
寸法誤差 (mm)	厚さ	15mm	0.0, +1.0
		20mm以上	0.0, +2.0
	幅		± 2.0
	長さ		± 2.0
かさ密度	(g/cm <sup>3</sup> )	0.35以上0.55未満	
曲げ強度	(N/mm <sup>2</sup> )	2.0 以上	
圧縮強さ	(N/mm <sup>2</sup> ) ※1	2.5 以上	
線収縮率	(%) ※2	2.0 以下	

※1 10%変位での値を示します。

※2 1000°C±15°C-3hrを焼成条件とします。